

Przetarg pisemny na rozbudowę z modernizacją istniejącego systemu oświetlenia awaryjnego zainstalowanego na obiekcie.

I. Organizacja przetargu:

1. Podstawę prawną niniejszego przetargu stanowią przepisy art. 70' 1 – 70' 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
2. Polski Związek Kolarski z siedzibą w Pruszkowie 05-800, Andrzeja 1 – Organizator przetargu / Zamawiający ogłasza otwarty przetarg pisemny na rozbudowę z modernizacją istniejącego systemu oświetlenia awaryjnego zainstalowanego na obiekcie.

II. Opis przedmiotu przetargu:

Przedmiotem przetargu jest rozbudowa z modernizacją istniejącego systemu oświetlenia awaryjnego zainstalowanego na obiekcie. Należy w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejącą topologię magistral komunikacyjnych oświetlenia awaryjnego oraz istniejący na obiekcie sprzęt. Jako dodatkowe ma zostać zastosowane oświetlenie dynamicznie kierujące ewakuacją sprzężone w całość z oświetleniem ewakuacyjnym. Dla ujednolicenia wizualnego należy zastosować oprawy awaryjne i ewakuacyjne o bardzo zbliżonym wyglądzie tj. np. kształt kwadratu, prostokąta i najlepiej wykonane w takiej samej technologii np. plastik. Nie dotyczy to opraw dynamicznie kierujących ewakuacją. W celach konserwacyjnych oprawy powinny być łatwo rozbieralne (najlepiej bez użycia narzędzi).

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne musi być monitorowane przez rozdzielnię przystosowaną do monitorowania poszczególnych opraw.

Oprawy awaryjne: 276 szt.

Oprawy ewakuacyjne: 112 szt.

Opis przykładowych opraw:

TYP	Źródło światła min W	Szacunkowe wymiary	Optyka	IP	Podświetlany piktogram	Opis produktu	Rozpoznawalność znaku (m)	
EW1	1W	159mm x 353mm	Nie dotyczy	Najlepiej IP65	TAK	oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, montaż naścienny, obudowa poliwęglan, IP65, temperatura pracy	Min 27m	

						+5/+45stC, akumulator NiMH współpracująca z centrala monitorowania		
EW2	1W	159mm x 353mm	Nie dotyczy	Najlepiej IP65	TAK	oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, montaż naścienny, obudowa poliwęglan, IP65, temperatura pracy +5/+45stC, akumulator NiMH współpracująca z centrala monitorowania	Min 27m	
EW3	1W	159mm x 353mm	Nie dotyczy	Najlepiej IP65	TAK	oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, montaż naścienny, obudowa poliwęglan, IP65, temperatura pracy - 20/+45stC, akumulator NiMH współpracująca z centrala monitorowania	Min 27m	
AW1	LED 5W	159mm x 353mm	Do powierzchni otwartych, najlepiej poszerzona	Najlepiej IP65	Nie dotyczy	oprawa oświetlenia awaryjnego, montaż naścienny, obudowa poliwęglan, IP65, 5W PowerLED, strumień światlny minimum 460lm, temperatura pracy +5/+45stC, akumulator NiMH współpracująca z centrala monitorowania	Nie dotyczy	
AW2	LED 5W	159mm x 353mm	Do powierzchni korytarzowej najlepiej z możliwością doświetlenia hydrantu	Najlepiej IP65	Nie dotyczy	oprawa oświetlenia awaryjnego, montaż naścienny obudowa poliwęglan, IP65, 5W PowerLED, strumień światlny minimum 460lm, temperatura pracy +5/+45stC, akumulator NiMH współpracująca z centrala monitorowania	Nie dotyczy	
AW3	LED 5W	159mm x 353mm	Do powierzchni korytarzowej najlepiej poszerzona	Najlepiej IP65	Nie dotyczy	oprawa oświetlenia awaryjnego, montaż naścienny obudowa poliwęglan, IP65, 5W PowerLED, strumień światlny minimum 460lm, temperatura pracy +5/+45stC, akumulator NiMH współpracująca z centrala monitorowania	Nie dotyczy	
AW4	LED 5W	159mm x	Doświetlaj	Najlepiej	Nie	oprawa oświetlenia	Nie	

		353mm	ąca punkt p.poż i poprzeczną drogę ewakuacyjną	IP65	dotyczy	awaryjnego, montaż naścienny obudowa poliwęglan, IP65, 5W PowerLED, strumień świetlny minimum 460lm, temperatura pracy +5/+45stC, akumulator NiMH współpracująca z centrala monitorowania	dotyczy	
Oprawa dynamiczna	Nie dotyczy	186mm x 40mm x 508mm		Najlepiej IP40	TAK	Oprawa przeznaczona do dynamicznego kierowania ewakuacją. Jednostronna, ma możliwość wystereowania znaku strzałek, krzyża.	Min 27m	

III. Informacje o sposobie porozumiewania się stron

W niniejszym przetargu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony pisemnie. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert, wyborze oferty ewentualnie unieważnieniu postępowania, będą przesyłane również faksem. Osobą uprawnioną przez do kontaktowania się z Uczestnikami jest Pan Tomasz Szygenda Tel: 22 738 83 95 mail: szygenda@pzkol.pl .

IV. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 10 dni.

V. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty .

1. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
2. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem przetargu. Do oferty należy dołączyć odpis aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty Uczestnika/Oferenta muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z formą reprezentacji określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla jego formy organizacyjnej. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty.
4. Wymagane dokumenty mogą być składane w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/Oferenta.

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
6. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
7. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
8. W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie Organizatora
9. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert na adres:

Polski Związek Kolarski ul. Andrzeja 1 , 05-800 Pruszków.

Na kopercie należy dopisać „ Oferta na rozbudowę z modernizacją istniejącego systemu oświetlenia awaryjnego zainstalowanego na obiekcie.

10. Organizator zwróci niezwłocznie Uczestnikowi ofertę, która została złożona po terminie.
11. Organizator nie żąda wniesienia wadium.
12. Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika/Oferenta jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być czytelnie oznaczone i oddzielone od jawnej części oferty.

VI. Miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w terminie do dnia 13.09.2017 do godz. 16.00 w siedzibie Organizatora w Pruszkowie, Andrzeja 1 05-800 Pruszków
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

VII. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena - waga: 100%,
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryterium.
3. Oferta z najkorzystniejszą ceną - rozumiana jako najniższa cena zaoferowana za poszczególne pozycje z listy.
4. Organizator poinformuje Uczestników o wyniku przetargu lub jego zamknięciu bez

dokonania wyboru.

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez wskazywania przyczyn.